

**Наименование вида работ**

**Облицовка плиткой**

Критерии		Оценка
A	Внешний вид	10,00
B	Обрезка	8,00
C	Уровень	10,00
D	Выверка плоскости	10,00
E	Квадратная поверхность	10,00
F	Выравнивание поверхности	18,00
G	Измерения	16,00
H	Завершение по чертежам	18,00
<b>Итого</b>		<b>100,00</b>

Код доп. критерия	Дополнительные критерии Название или описание	Тип аспекта О = Объект П = Предмет Т = Оц = Оценка	Аспект - Описание	Баллы оценки	Дополнительное описание аспекта (Объект или Предмет) ИЛИ Описание баллов оценки (Только оценка)	Требования или номинальный размер (только О)	Раздел WSSS	Макс. оценка	Критерий А	Общая оценка	10,00
A1	Внешний вид - Стена А	П	Очистка плитки		Необходимо очистить плитку от клея, цементного раствора и пыли		1	1,00	Критерий А	Общая оценка	10,00
A2	Внешний вид - Стена В	П	А Нормальные стыки		Все стыки должны быть одинаковыми		2	2,00			
		П	А Очистка прилегающей к стене зоны		Прилегающая к стене зона должны быть чистой		1	1,00			
A3	Внешний вид - Пол	П	В Очистка плитки		Необходимо очистить плитку от клея, цементного раствора и пыли		1	1,00			
		П	В Нормальные стыки		Все стыки должны быть одинаковыми		2	2,00			
		П	В Очистка прилегающей к стене зоны		Прилегающая к стене зона должны быть чистой		1	1,00			
		П	С Очистка плитки		Необходимо очистить плитку от клея, цементного раствора и пыли		1	0,50			
		П	С Нормальные стыки		Все стыки должны быть одинаковыми		2	1,00			
		П	С Очистка прилегающей к стене зоны		Прилегающая к стене зона должны быть чистой		1	0,50			
Код доп. критерия	Дополнительные критерии Название или описание	Тип аспекта О = Объект П = Предмет Т = Оц = Оценка	Аспект - Описание	Баллы оценки	Дополнительное описание аспекта (Объект или Предмет) ИЛИ Описание баллов оценки (Только оценка)	Требования или номинальный размер (только О)	Раздел WSSS	Макс. оценка	Критерий В	Общая оценка	8,00
B1	Обрезка - Стена А	П	А Обрезка рисунка в формате 3 D				7	1,50	Критерий В	Общая оценка	8,00
B2	Обрезка - Стена В	П	А Обрезка самой большой Голубой кривой линии				7	1,00			
		П	А Обрезка углов				7	1,50			
		П	В Обрезка под прямым углом				7	1,00			

Код доп. критерия	Дополнительные критерии Название или описание	Тип аспекта О = Объект П = Предмет Оц = Оценка	Аспект - Описание	Баллы оценки	Дополнительное описание аспекта (Объект или Предмет) ИЛИ Описание баллов оценки (Только оценка)	Требования или номинальный размер (только О)	Раздел WSSS	Макс. оценка
V3	Обрезка - пол	П П П	В Обрезка круга В Обрезка белой каймы С Обрезка всех рядов				7 7 7	1,00 1,00 1,00
C1	Уровень - Стена А	О	А Уровень 1 Верхний край стены		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
C2	Уровень Стена В	О	А Уровень 2 Верхняя часть подъема напротив объекта 3D		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	А Уровень 3 Верхняя часть обоих стальных кронштейнов слева направо		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
C3	Уровень пол	О	В Уровень 4 Верхняя часть стены		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	В Уровень 5 Верхняя часть шестой плитки снизу		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	В Уровень 6 Верхняя часть второй плитки снизу		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	С Уровень 7 Середина второй плитки спереди; справа налево		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	С Уровень 8 Середина первой плитки справа; спереди-назад		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	С Уровень 9 Правый дальний угол к переднему левому углу		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	С Уровень 10 Левый дальний угол к переднему правому углу		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
D1	Выверка плоскости стены А	О	А Выверка 1 Левая сторона стены А		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00
		О	А Выверка 2 Левая сторона рисунка 3D 1см от лицевой стороны плитки		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00
		О	А Выверка 3 С правой стороны рисунка 3D в середине плитки		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	А Выверка 4 Передняя часть рисунка 3D в середине правой плитки		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00
		О	А Выверка 5 Середина первой плитки с правой стороны		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00

**Критерий С**      **Общая оценка**      **10,00**

**Критерий D**      **Общая оценка**      **10,00**

D2	Выверка плоскости стены В																		
			О	В Выверка 6 Левый край стены, сверху вниз		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00										
			О	В Выверка 7 Середина второй плитки справа; сверху вниз		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00										
			О	В Выверка 8 Середина второй плитки слева; сверху вниз		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,00										
Код доп. критерия	Дополнительные критерии Название или описание	Тип аспекта О = Объект П = Предмет Т = Оц = Оценка		Аспект - Описание	Баллы оценки	Дополнительное описание аспекта (Объект или Предмет) ИЛИ Описание баллов оценки (Только оценка)	Требования или номинальный размер (только О)	Раздел WSSS	Макс. оценка	Критерий Е	Общая оценка	10,00							
E1	Квадратная стена А и объект 3D		О	А Квадрат 1 Под левым кронштейном с внутреннего края		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,50										
			О	А Квадрат 2 Правый край 3D композиции с подъемом верхней части изнутри		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,50										
			О	А Квадрат 3 Середина правой передней плитки 3D с подъемом		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,50										
			О	А Квадрат 4 Левая сторона подъема середины первой плитки сверху		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	1,50										
E2	Квадратный пол		О	С Квадрат плитки 5 : 6 справа напротив подъема		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
			О	С Справа 6 Передняя часть пола с левой стороны		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
Код доп. критерия	Дополнительные критерии Название или описание	Тип аспекта О = Объект П = Предмет Т = Оц = Оценка		Аспект - Описание	Баллы оценки	Дополнительное описание аспекта (Объект или Предмет) ИЛИ Описание баллов оценки (Только оценка)	Требования или номинальный размер (только О)	Раздел WSSS	Макс. оценка	Критерий F	Общая оценка	18,00							
F1	Выравнивание поверхности стены А		О	А Выравнивание поверхности 1 передней части объекта 3D по диагонали		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
			О	А Выравнивание поверхности 2 передней части объекта 3D по центру от кронштейна		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
			О	А Выравнивание поверхности 3 стены А средней плитки слева		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
			О	А Выравнивание поверхности 4 стены А в нижней части справа к краю объекта 3D		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
F2	Выравнивание поверхности стены В		О	В Выравнивание поверхности 5 Верхняя плитка, середина плитки, слева направо		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
			О	В Выравнивание плитки 6 Плитка справа, середина плитки, сверху вниз		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
			О	В Выравнивание поверхности 7 верхняя левая плитка на 45 градусов вниз к плитке справа		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	0 мм	7	2,00										
F3	Выравнивание поверхности пола																		

Код доп. критерия	Дополнительные критерии Название или описание	Тип аспекта О = Объект П = Предмет Т = Оц = Оценка	Аспект - Описание	Баллы оценки	Дополнительное описание аспекта (Объект или Предмет) ИЛИ Описание баллов оценки (Только оценка)	Требования или номинальный размер (только О)	Раздел WSSSS	Макс. оценка
		О	С Выравнивание плитки 8 Середина ближней плитки слева направо		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.30 балла	0 мм	7	2,00
		О	С Выравнивание поверхности 9 45 градусов по диагонали от дальней правой к ближней левой		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.30 балла	0 мм	7	2,00
G1	Измерение стены А и объекта 3D	О	А Измерение 1 Верхняя часть стены А		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	1568	6	1,00
		О	А Измерение 2 Правая сторона стены А		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	1880	6	1,00
		О	А Измерение 3 Левая сторона стены А		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	1880	6	1,00
		О	А Измерение 4 радиус солнца		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	80	6	1,00
		О	А Измерение 5 правая сторона размера гор на желтой плитке		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	50	6	1,00
		О	А Измерение 6 ширина фигуры 3D правая сторона сверху от кронштейна		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	90	6	1,00
G2	Измерение стены В	О	В Измерение 7 Длина стены по середине третьей плитки сверху		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	1570	6	1,00
		О	В Измерение 8 от отметки в 1 метр от нижней части стены В по направлению вниз		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	999	6	1,00
		О	В Измерение 9 Сверху вниз от голубого круга		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	624	6	1,00
		О	В Измерение 10 Ширина белой полосы справа		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	35	6	1,00
		О	В Измерение 11 зеленый фрагмент 2 слева, 3 плитки вниз		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	77	6	1,00
		О	В Измерение 12 зеленая плитка 2я снизу, бя слева		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	76	6	1,00
G3	Измерение пола	О	С Измерение 13 вверх от пола до отметки 1 метр		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.50 балла	1000	5	1,00
		О	С Измерение 14 Середина 2й плитки ближней части пола слева/справа		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	1568	5	1,00
		О	С Измерение 15: 2я плитка слева; Стена В по направлению к ближней части пола		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	1097	5	1,00
		О	С Измерение 16: Верхняя часть первого ряда		За каждую ошибку на 1 мм - уменьшение оценки на 0.25 балла	76	5	1,00

Критерий G

Общая оценка

16,00

Код доп. критерия	Дополнительные критерии Название или описание	Тип аспекта О = Объект П = Предмет Оц = Оценка	Аспект - Описание	Баллы оценки	Дополнительное описание аспекта (Объект или Предмет) ИЛИ Описание баллов оценки (Только оценка)	Требования или номинальный размер (только О)	Раздел WSSS	Макс. оценка
H1	Абсолютное завершение согласно чертежам стены А и 3D объекта	О	А Отсутствует плитка		Отсутствие целой или обрезанной плитки - уменьшение оценки на 0,5 балла	0	3	2,00
		О	А Неправильно подобранная плитка		За каждую неправильно подобранную по цвету плитку - уменьшение оценки на 0.5 балла	0	7	2,00
		О	А Проект не завершен согласно чертежам			0	4	2,00
H2	Абсолютное завершение согласно чертежам стены В	О	В Отсутствует плитка		Отсутствие целой или обрезанной плитки - уменьшение оценки на 0,5 балла	0	3	2,00
		О	В Неправильно подобранная плитка		За каждую неправильно подобранную по цвету плитку - уменьшение оценки на 0.5 балла	0	7	2,00
		О	В Проект не завершен согласно чертежам			0	4	2,00
H3	Абсолютное завершение согласно чертежам пола	О	С Отсутствует плитка		Отсутствие целой или обрезанной плитки - уменьшение оценки на 0,5 балла	0	3	2,00
		О	С Неправильно подобранная плитка		За каждую неправильно подобранную по цвету плитку - уменьшение оценки на 0.5 балла	0	6	2,00
		О	С Края основания плитки не обработаны		Незавершенная работа - уменьшение оценки на 0.5 балла	0	4	2,00

**Критерий Н**      **Общая оценка**      **18,00**

**Конкурс**      **Итоговая оценка**      **100,00**